

AUL 01.4 -Egyoldalas, szabadtéri mosó tekn?k, öt csappal 3000x500x1500 - 12V, 50Hz



Az AUL 01 és AUL 02 rozsdamentes acél mosdótekn?k automata érzékel?vel felszerelve. A vízfolyás auomatikusan elindul amikor a felhasználó kezei az érzékel? zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékel? zónából, egy el?re beállított késleltetési id? után. A víz?mérséklet beállítható egy termosztatikus szeleppel. A mosdó felszerelhet? szappan adagolóval, fert?tlenít? folyadék-adagolóval, papírtörülköz? adagolóval, hulladékgy?jt?vel és egyéb kiegészít?vel. A mosdó lefolyójának kivitelezése lehet jobb agy baloldali, a vízellátás bemenetét?l és kimenetét?l függ?en.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékr?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

Az AUL 01 és AUL 02 rozsdamentes acél mosdótekn?k automata érzékel?vel felszerelve. A vízfolyás auomatikusan elindul amikor a felhasználó kezei az érzékel? zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékel? zónából, egy el?re beállított késleltetési id? után. A víz?mérséklet beállítható egy termosztatikus szeleppel. A mosdó felszerelhet? szappan adagolóval, fert?tlenít? folyadék-adagolóval, papírtörülköz? adagolóval, hulladékgy?jt?vel és egyéb kiegészít?vel. A mosdó lefolyójának kivitelezése lehet jobb agy baloldali, a vízellátás bemenetét?l és kimenetét?l függ?en.

Szállított termékek

1. fenékvályú burkolat és hátrafelé néz? oszlop
2. kiáramlás karok
3. elektronika fotocella fejjel
4. elektromágneses szelepek
5. sarok szelepek 2 db
6. összeköt? töml?k
7. alkatrészek
8. szifon

További információk a termékr?

- [AUL 01.1 data for projectants - \(95 kB \)](#)
- [AUL 01.2 data for projectants - \(99 kB \)](#)
- [AUL 01.3 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUL 01.4 data for projectants - \(65 kB \)](#)
- [AUL 02.1 data for projectants - \(96 kB \)](#)

- [AUL 02.2 data for projectants - \(97 kB \)](#)
- [AUL 02.3 data for projectants - \(98 kB \)](#)
- [AUL 02.4 data for projectants - \(66 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok Víz becsatlakozás


Kivezetés
Tápegység
Felhasználható energiaforrások

G 1/2?
d = 40 mm
12 V, 50 Hz
ZAC 1/20 (AUL 01.1, .2)
ZAC 1/50 (AUL 01.3, 02.1, .2, .3)

AUL 01.1
Number of taps
Teljesítmény felvétel
Súly
AUL 02.1
AUL 01.2
AUL 02.2
AUL 01.3
AUL 02.3
AUL 01.4
AUL 02.4

2 x 5
60 VA
180 kg

Ábrák



- A - cold water inner pipe G 1/2" D - outlet
B - hot water inner pipe G1/2" E - zone of scaning
C - electricity supply

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.